



NÁZEV MATERIÁLU	Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k vyhlášce č. 79/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Č. J.	139/2022
DATUM ZPRACOVÁNÍ	16. prosince 2022
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Harnych
TELEFON	225 279 204
E-MAIL	jharnych@spcr.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) předkládá 3 doporučující připomínky k vyhlášce č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení.

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY

1. Připomínka k § 9 – textová úprava

Navrhujeme čistě formální úpravu textu v § 9, odst. 7:

(7) V případě ohrožení života nebo zdraví osob, stavu nouze, předcházení stavu nouze, aktivace nápravného opatření⁵⁾ nebo opatření plánu obrany soustavy⁶⁾ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, lze v případě neodkladné potřeby provést technickým dispečinkem manipulaci, změnu výkonu výroby elektřiny bez trvalé obsluhy nebo změnu spotřeby odběrného elektrického zařízení bez trvalé obsluhy, prostřednictvím automatizovaných systémů dispečerského řízení podle odstavce 6 bez další komunikace s tím, že se neuplatní postup podle odstavců 3 a 4.

Odůvodnění:

Jedná se o pouhé formální vymazání čárky, význam textu se nemění.

2. Připomínka k § 13, odst. 3

Navrhujeme následující úpravu textu v § 13, odst. 3, písm. d):

d) výrobcům elektřiny, jejichž výroby jsou **přímo** připojeny k distribuční soustavě,

Odůvodnění:

Navrhujeme vyjasnění v tom smyslu, že technický dispečink distribuční soustavy má právo přímo omezovat / změnit výkon výroby elektřiny, které jsou přímo připojené k distribuční soustavě. Úprava je navrhována pro odstranění nejasností např. pro zdroje připojené do LDS (které povelují přímo dispečinky LDS na základě pokynu regionálního distributora).

3. Připomínka k § 13, odst. 4

Navrhujeme vyjasnění textu následovně:

(4) Postup pro uvolňování a uvádění do provozu zařízení distribuční soustavy, výroben elektřiny s instalovaným výkonem ~~nad~~ 100 kW **a více** připojených k distribuční soustavě a odběrných elektrických zařízení připojených k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení distribuční soustavy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Odůvodnění:

Jedná se o faktickou nápravu chyby ve vyhlášce. Již dnes PDS pracují s hranicí 100 kW a vyšší (tj. ne nad 100 kW), proto je pro výkladovou správnost navrženo ve vyhlášce tuto náležitost opravit.